令和６年9月3日

村山医療センター井水調査結果について

昨年度、東京・多磨地区で井水に PFAS（有機フッ素化合物）が含まれている旨が話題になり、当センターでも水質検査を定期的に実施しております。

このたび、令和6年8月16日に水質検査を実施し、以下（水質検査結果書）のとおり、目標値を下回っておりますことをお知らせいたします。

No. 24-WI-965

水質検査結果書

令和 6 年 8 月 27 日

独立行政法人　国立病院機構
村山医療センター　様

令和 6 年 8 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称					
水源名称					
採水場所	村山医療センター				
水道種別	その他	採水日時	令和 6 年 8 月 16 日 9 時 03 分		
原水・浄水	原水	採水者名	中西 光春		
天候	(前日) 晴 (当日) 雨	気温(℃) 25.4	水温(℃) 17.8		
検査方法	平成15年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号				

検査項目	検査結果	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.000006 mg/L	0.00005mg/L以下（暫定）※
― 以下余白 ―		

（参考）

これまでの水質検査結果書

日付	検査結果	目標値
令和５年８月 24 日	0.000005 未満 mg/L	0.00005mg/L 以下
令和６年３月 15 日	0.000005 未満 mg/L	0.00005mg/L 以下
令和６年８月 27 日	0.000006 未満 mg/L	0.00005mg/L 以下

村山医療センター管理課